

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ  
№ RU Д-RU.PA01.B.00975/24**



**Заявитель** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЯГКАЯ КРОВЛЯ".

Зарегистрирован Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по Самарской области 28.07.2023.

**Место нахождения и адрес места осуществления деятельности:** 443017, Россия, Самарская область, город Самара, улица Белгородская, дом 1, ОГРН 1026300526042 ИНН 6311012433.

Телефон: +78462121334 Адрес электронной почты: [krovlya@mkrovlya.ru](mailto:krovlya@mkrovlya.ru).

в лице Генерального директора Тимофеева Владислава Валерьевича.

**Заявляет, что продукция** Покрытие мастики гидроизоляционной кровельной на битумной основе, наименования «Самарская мастика приклеивающая», толщиной сухого слоя от 0,5 до 1,0 мм при расходе от 0,8 до 1,2 кг/м<sup>2</sup>, плотностью от 0,95 до 1,5 кг/м<sup>3</sup>.

**Изготовитель** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЯГКАЯ КРОВЛЯ", ОГРН 1026300526042 ИНН 6311012433.

**Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:** 443017, Россия, Самарская область, город Самара, улица Белгородская, дом 1.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 23.99.12-031-00287823 – 2024 «Самарская мастика приклеивающая. Технические условия».

**Серийный выпуск**

код ОКПД 2: 23.99.12.120  
код ТН ВЭД ЕАЭС: 2715000000

**Соответствует требованиям**

123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

**Схема декларирования соответствия** 1д.

**Декларация о соответствии принята на основании**

Протокола испытаний № АПБ-016/04-2024 от 27.04.2024 года, выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (ИЛ ООО "ПСК") (свидетельство о признании компетентности испытательной лаборатории АПБ.RU. ЖРТ1.ИЛ.002).

**Дополнительные сведения**

Показатели пожарной опасности определены в соответствии со ст. 13, п.п. 5, 7, 8 и с табл. 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ согласно приложению № 1 на 1 листе. Мастика должна храниться в условиях, обеспечивающих защиту от воздействия влаги и прямых солнечных лучей в герметичной таре. Хранение допускается при температуре ниже -20 °С до +30 °С. Гарантийный срок хранения мастики 24 месяца со дня изготовления.

**Срок действия декларации о соответствии с 06.05.2024 по 01.05.2029**

М.П.

(при наличии)

Заявитель

подпись

Тимофеев Владислав Валерьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 1

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ N RU Д-RU.PA01.B.00975/24

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94 п.7, метод 2	"Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"	Сильногорючие (Г4) в соответствии со ст. 13 п. 5 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
ГОСТ 30402-96	"Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость"	Легковоспламеняемые (В3) в соответствии со ст. 13 п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
ГОСТ Р 51032-97	"Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени"	Сильнораспространяющие (РП4) в соответствии со ст. 13, п. 8 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ

Генеральный директор

  
подпись

В.В. Тимофеев

фамилия, имя, отчество